

# Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

## Інформація щодо процедур закупівель на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі: ДК 021:2015 - 09110000-3 — «Тверде паливо» (Вугілля кам'яне марки АС 6-13) Комунального закладу «Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва» Херсонської обласної ради очікуваною вартістю 286 500 грн. у кількості 50 тонн.

З метою забезпечення постачання теплоносія для потреб КЗ «Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва» ХОР в опалювальний період оголошено процедуру закупівлі за предметом: ДК 021:2015 - 09110000-3 — «Тверде паливо» (Вугілля кам'яне марки АС 6-13). Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-11-01-001596-с шляхом проведення процедури відкритих торгів. Посилання на процедуру закупівлі в електронній системі закупівель: <https://www.dzo.com.ua/tenders/13232401>

### Вимоги до якості та обсягу предмету закупівлі.

#### 1. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі згідно вимог замовника:

№ з/п	Найменування товару <sup>1</sup>	Кількість	Технічні характеристики				
			Зольність на сухий стан палива, не більше ніж	Загальна волога на робочий стан палива, не більше ніж	Загальна сірка S <sub>t</sub> ,	Нижча температура згорання на робочий стан палива	Розмір кусків
1.	Вугілля кам'яне марки А(6-13)	50 тонн	19%	7%	Не більше 3%	Не нижче 6000 ккал/кг	від 6 до 13 мм

1) Предметом закупівлі за даними торгами є тверде паливо, а саме: вугілля кам'яне.


2) **Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:** якість товару повинна відповідати умовам державних стандартів, що є чинними на території України для відповідної категорії товару та технічним умовам щодо їх виробництва (відповідно до пункту 1 додатку 2 Документації).

3) **Технологічні, якісні та фізико-механічні показники вугілля марки АС 6-13 мм** повинні відповідати технологічним характеристикам котельного обладнання, що встановлено в учбовому корпусі № 2 Комунального закладу «Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва» Херсонської обласної ради, а саме - зернистість вугільної фракції до 30 мм та кам'яне вугілля з нижньою теплоємністю  $Q_{hp} \geq 29,3$  МДж/кг.

4) Вимоги стосовно якісних, технологічних та фізико-механічних показників вугілля (зольності, вологості), встановлені Замовником у Документації знаходяться в межах, встановлених Стандартом, не суперечать чинному законодавству та не виходить за рамки технічних характеристик опалювальної техніки Замовника.

5) **Очікувана вартість предмета закупівлі** визначена (розрахована) методом порівняння ринкових цін.

Заступник голови Тендерного комітету



Орловцев О.І.